

❖ صيانة وتركيب نظام الاطفاء الحريق

2023/132 عرعي 1

- 1 - صيانة نظام اطفاء الحريق في محطة الغاز و اعادة توزيع نقاط الاطفاء
- 2 - تركيب قاذف (مدفع متحرك) عدد 3
- 3 - تبديل المحابس القديمة
- 4 - معالجة التسريب في الخطوط القديمة
- 5 - تركيب صناديق حديد 2 ملم للخراطيم الكتانية
- 6 - استبدال كافة الخراطيم الكتانية عدد 8
- 7 - استبدال الخطوط التالفة (مواسير 2.5")
- 8 - مضخة ماء قدرة 25 حصان وصيانة المضخة القديمة تركيبها على خط الاحتياط
- 9 - صيانة مولد الكهرباء (الطاقة الاحتياطية)
- 10 - شد وصل همر يونيون
- 1 - اساس + دهان احمر

❖ تركيب نظام اطفاء حريق للمستودعات

- 1 - مضخة مع لوحة تحكم قدرة 10 حصان
- 2 - تمديدات (مواسير 2" طول 200 م تقريبا)
- 3 - كباين حديد 2 ملم عدد 5
- 4 - خراطيم كتان طول 30 عدد 5
- 5 - قواذف عدد 5
- 6 - شد وصل همر يونيون
- 7 - دهان اساس + دهان احمر
- 8 - يثبت في الارض مع عمل قواعد اسمنتية

- ❖ تركيب نظام انذار الحريق لمبنى محطة الغاز مكون من 10 كواشف وللوحه تحكم و ارشاد و صافرة انذار عدد 2 بالاضافة الى الكوابل الكهربائية و ترانك خارجي او مواسير بلاستيك



2023/132 عرعي 1